изменения внесены 14.12.2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик _____ /М.А.Рощик/

УТВЕРЖДАЮ:

Директор _____ И.Г. Седая

ГОДОВОЙ ГРАФИК

ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ООО "КрасЭлектроСеть"

на 2021г.

Сечение, мм^2	Наименование объекта	Наименование оборудования	Ед.изм.	Класс напряжения, кВ	Год ввода в эксплуатацию	Вид и год проведения последнего ремонта		Количество, км / шт.	Периодичность ремонта			Количество и вид ремонта											
						ТР	КР		ТО	ТР	КР	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ																							
АС-95	ф.137-2/24	3АС-95	км	10	1987			1,41		1 раз в год	1 раз в 20 лет							**ТР**					
Итого ВЛ								**1,41**															
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ																							
3х95	яч. №10 РУ-6 кВ ТП №76 до РУ-6 кВ КТП №647	АСБ2	км	6				0,5		1 раз в год	1 раз в 20 лет						**ТР**						
3х120	яч. №2 РУ-6 кВ ТП №1153 до яч. №3 РУ-6 кВ ТП №1154	ААШВ	км	6				0,185		1 раз в год	1 раз в 20 лет				**ТР**								
4х120	РУ-0,4 кВ ТП инв. 2363005 (ВРУ №1 Подзолкова, 3А)	ААБл	км	0,4	2014			0,18		1 раз в год	1 раз в 20 лет								**ТР**				
4х120	РУ-0,4 кВ ТП инв. 2363005 (ВРУ №2 Подзолкова, 5А)	ААБл	км	0,4	2014			0,19		1 раз в год	1 раз в 20 лет									**ТР**			
4х120	РУ-0,4 кВ ТП инв. 2363006 (ВРУ №1 Подзолкова, 5)	ААБл	км	0,4	2014			0,11		1 раз в год	1 раз в 20 лет								**ТР**				
4х240	РУ-0,4 кВ ТП инв. 2363006 (ВРУ №1 ввод №2 Подзолкова, 5В)	ААБл-1	км	0,4	2018			0,105		1 раз в год	1 раз в 20 лет							**ТР**					
4х240	РУ-0,4 кВ ТП инв. 2363005 (ВРУ №1 ввод №2 Подзолкова, 3Б)	ААБл	км	0,4	2018			0,13		1 раз в год	1 раз в 20 лет						**ТР**						
4х240	РУ-0,4 кВ ТП инв. 2363005 (ВРУ №2 ввод №2 Подзолкова, 3В)	ААБл	км	0,4	2018			0,13		1 раз в год	1 раз в 20 лет					**ТР**							
Итого КЛ								***1,530***															
	ПС № 41																						
	Трансформатор силовой мощностью 6300 кВА напряжением 35/6 кВ	ТМ 6300 35/6кВ	шт	35	1964			1		1 раз в год	1 раз в 6 лет						**ТР**	**ТР**					
	Трансформатор силовой мощностью 5600 кВА напряжением 35/6 кВ	ТМ 5600 35/6кВ	шт	35	1964			1		1 раз в год	1 раз в 6 лет						**ТР**	**ТР**					
	Выключатель масляный	ВМП-10К - 6 кВ	шт	6	1964			9		1 раз в год	1 раз в 6 лет				**ТР**						**ТР**		
	Отделитель с короткозамыкателем		шт	35	1964			2		1 раз в 2 года	1 раз в 6 лет					**ТР**							
	КТП №647				**2014**																		
	Трансформатор силовой мощностью 160 кВА напряжением 6/0.4 кВ	ТМ 160 6/0,4 кВ	шт	6	2014			1		1 раз в 3 года	1 раз в 12 лет				**ТР**								
	Выключатель масляный	ВБЭК-6	шт	6	2014			1		1 раз в год	1 раз в 6 лет						**ТР**						
	Выключатель нагрузки	ВН-16	шт	6	2014			3		1 раз в год	1 раз в 6 лет		**ТР**								**ТР**	**ТР**	
	ТП №107																						
	Трансформатор силовой мощностью 1000 кВА напряжением 10/0.4 кВ	ТМ 1000 10/0,4 кВ	шт	10				1		1 раз в 3 года	1 раз в 12 лет			**ТР**									
	Трансформатор силовой мощностью 630 кВА напряжением 10/0.4 кВ	ТМ 630 10/0,4 кВ	шт	10				1		1 раз в 3 года	1 раз в 12 лет					**ТР**							
	Выключатель масляный	ВМПЭ-10-20/1000	шт	10				1		1 раз в год	1 раз в 6 лет						**ТР**						
	Выключатель масляный	ВМпПЭ-10-20/2500	шт	10				1		1 раз в год	1 раз в 6 лет							**ТР**					
	Выключатель нагрузки	ВНА/ТЕП(п)-10	шт	10				8		1 раз в год	1 раз в 6 лет		**2ТР**		**2ТР**				**2ТР**			**2ТР**	
	ТП №1154 6/0,4 кВ																						
	Трансформатор силовой 630 кВА напряжением 6/0.4 кВ	ТМ 630 6/0,4кВ	шт	6				2		1 раз в 3 года	1 раз в 12 лет							**ТР**					
	Выключатель масляный	ВБЭК-6	шт	6				2		1 раз в год	1 раз в 10 лет		**ТР**										
	Выключатель нагрузки	ВНА/ТЕП(п)-10	шт	6				4		1 раз в год	1 раз в 6 лет			**2ТР**						**2ТР**			

Нормативная литература:

Справочник А.И. Ящура "Техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования" Москва "Издательство "НЦ ЭНАС" 2006г.

Составил: главный энегетик М.А. Рощик

Директор И.Г. Седая